

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: ooqpn ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 182

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице ИО Директора Прошкиной Н.Е.

(физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. от 11.12.2018 года, № 182, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

«13» Декабря 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

проведена внеплановая, выездная проверка Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В. на объекте защиты: территории здания и помещений общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: 624829, Свердловская область, Сухоложский район, с. Рудянское, ул. Калинина, д. 19 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Вами

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Установка автоматического обнаружения пожара и система оповещения людей о пожаре содержится с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности и в дальнейшем требует замены, а именно: -Кабельные линии систем противопожарной защиты (установка автоматического обнаружения пожара и	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п.61; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Фе-	01.09.2019 г.	

<p>система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) должны быть выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами сечением не менее 0,5 мм, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов, а именно исполнением нг-HF или нг-LS.</p> <p>-В помещениях общего коридора второго этажа, бухгалтерии, книгохранилища, музея, обеденного зала столовой, пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара располагаются на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников;</p> <p>-В помещениях спортивного зала отсутствуют дымовые пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара;</p> <p>-В кабинете технологии смонтированы тепловые пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара, вместо дымовых пожарных извещателей.</p>	<p>деральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.46; ст.54; п. 2 ст. 82; ст.83; ст.84; ст.91; п.п.1,2. ст.103). СВОД ПРАВИЛ 6.13130.2009 п. 4.1. ГОСТ 31565-2012 п. 6 таблица, 2. СВОД ПРАВИЛ 5.13130.2009 п. 13.3.4. СВОД ПРАВИЛ 5.13130-2013 п.14.3.4. НПБ 88-2001 п.12.18*. НПБ 110-03 п. 3. НПБ 104-03 п. 3.9.</p>		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан
внутренней службы Бунаков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» Декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«13» Декабря 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.*

ИО Директора МБОУ ООШ № 9 Прошкина
Н.Е

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.