

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru))

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: [ooogn\\_ugpn@mail.ru](mailto:ooogn_ugpn@mail.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: [tond-s.log@mail.ru](mailto:tond-s.log@mail.ru))  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписание №7

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Основная общеобразовательная школа №9" (ОГРН 1069633011799; ИНН 6633011988).

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

в лице директора Прошкиной Наталье Евгеньевны

*физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)*

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. от «28» января 2019 года, № 7, ст. 6 Федерального закона от 2 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

04 февраля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

06 февраля 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена плановая, выездная проверка

Инспектором отдела надзорной деятельности ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, старшим лейтенантом внутренней службы Исаковым Денисом Валерьевичем

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,*

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа №9" по адресу: Россия, 624829, Свердловская область, Сухоложский район, с. Рудянское, ул. Калинина, д. 19а.

*проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с и.о. директора ООШ №9 Шишкиной Натальей Валерьевной, ответственной по ПБ

Замятиной Натальей Николаевной.

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери в помещение книгохранилища и музей выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (Противопожарными второго типа)	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. ст. 151. СНиП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНиП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНиП 31-03-2001 п. 7.3.	01.09.2019г	
2.	Обеспечить наличие на дверях помещений книгохранилища, музея и кабинета труда обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Основание: п.20 «Правила противопожарного режима в РФ» (на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)	01.09.2019г	
3.	- Кабельные линии систем противопожарной сигнализации выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами сечением не менее 0,5 мм, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов, а именно исполнением нг-НФ или нг-LS.	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ 50571.15-97 таблица 52 F. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. СП 5.13130.2009 п.13.3.6.	01.09.2019г	
	- В помещениях общего коридора второго этажа, бухгалтерии, книгохранилища, музея, обеденного зала столовой извещатели, установить на расстоянии не менее 0,5 метра от электрических светильников освеще-	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ 50571.15-97 таблица 52 F. Федеральный закон от 22 июля 2008		

4.	щения.	г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. СП 5.13130.2009 п.13.3.6.	01.09.2019г	
5.	-В помещениях спортивного зала и кабинета технологии монтировать дымовые пожарные извещатели.	Основание: ст. 46 Федерального закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ 50571.15-97 таблица 52 Ф. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. СП 5.13130.2009 п.13.3.6.	01.09.2019г	

Устранение указанных нарушений-обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области старший лейтенант  
внутренней службы Исаков Денис Валерьевич  
*должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*



*(подпись)*

« 06 » февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

*Директор*  
*Исаков Денис Валерьевич*  
*Исаков Д.В.*  
*(подпись)*



*И.О. Директора*  
*(должность, фамилия, инициалы)*

« 06 » февраля 2019 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99